

COMUNE DI BARDONECCHIA  
Città Metropolitana di Torino

Manutenzione straordinaria  
impianto natatorio comunale sito in via Mallen n. 2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tav.  
IT.04

Impianti  
Meccanici

Impianto aeraulico - Planimetria piano terra


|                                     |            |                                    |  |                                      |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Committente: Comune di Bardonecchia |            | II R.U.P.: ing. CECCHINI Francesco |  |                                      |
| Scala:                              | 1:50       | Revisione:                         | 00   | CIG: 7607104CCC CUP: C37J18000070002 |
| Data:                               | 07/11/2019 | File:                              | Def-Ese_IT_04_Impianto aeraulico-Planimetria piano terra |                                      |

Progettisti: raggruppamento temporaneo "Massara-Degiorgis-Fonte"  
via G.Barbaroux, 13 - 10122 Torino Cell 3387750455 Email: marco@architettomassara.it

arch. MASSARA Marco Paolo (capogruppo)

ing. DEGIORGIS Luca

ing. FONTE Leonardo



Legenda

Canali e regolazione

- Aria di mandata
- Aria di ripresa
- Aria esterna
- Aria di espulsione
- Canali esistenti

A Serranda di regolazione manuale

Navigatore scala 1:1000



Bocchette

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 Bocchetta grigliata tipo 1<br>portata (m³/h): 125<br>dimensioni (mm): 100x60<br>canale: ripresa uta saune       | 2 Bocchetta grigliata tipo 2<br>portata (m³/h): 250<br>dimensioni (mm): 200x150<br>canale: mandata uta spogliatoi | 3 Bocchetta grigliata tipo 3<br>portata (m³/h): 500<br>dimensioni (mm): 300x200<br>canale: mandata uta spogliatoi                                   |
| 4 Bocchetta grigliata tipo 4<br>portata (m³/h): 150<br>dimensioni (mm): 400x100<br>canale: mandata uta spogliatoi | 5 Bocchetta grigliata tipo 5<br>portata (m³/h): 550<br>dimensioni (mm): 400x200<br>canale: mandata uta spogliatoi | 6 Bocchetta grigliata tipo 6<br>portata (m³/h): 550<br>dimensioni (mm): 600x200<br>canale: ripresa uta spogliatoi                                   |
| 7 Bocchetta grigliata tipo 7<br>portata (m³/h): 500<br>dimensioni (mm): 800x200<br>canale: ripresa uta spogliatoi | 8 Bocchetta grigliata tipo 8<br>portata (m³/h): 250<br>dimensioni (mm): 600x200<br>canale: mandata uta saune      | Tutte le bocchette di immissione sono caratterizzate da una doppia fila di alette direzionali, regolatore manuale di portata, portafiltro e filtro. |

Planimetria distribuzione canali - piano terra

Scala 1:50

